

Energieprestatiecertificaat

Residentieel eenheid




Astridlaan 48 bus 0101, 8630 Veurne

appartement

identificatiecode: 38025-G-OMV_2019161456/EP18299/A001/D01/SD002

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke

...

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, afmetingen, materialen, installaties.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E61

Eis

BEN

Andere eisen

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	05/02/2020
Datum einde van de werken	01/01/2022
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	12.804
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	111
Beschermde volume (m ³)	415
Verliesoppervlakte (m ²)	-
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	119
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	6,31
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,88
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.326
Gebouw-id / gebouweenheid-id	15561756 / 31023130

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BENOveren staat voor Beter Renoveren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/ikBENOveren.

Gegevens verslaggever:

ANN-SOFIE ROMMELAERE
Prevebo
8630 Veurne
EP18299 | 0726405482

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.